



**Consulenzaenergetica**.it

Paolomassimo Orsini

Nota Informativa 2\_2020  
18 gennaio 2020

Aggiornamenti normativi del settore elettrico servizio trasporto  
da gennaio 2020

DELIBERE dell'ARERA

568/2019/R/EEL del 27 dicembre 2019 su "Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023"

559/2019/R/EEL del 19 dicembre 2019 su "Perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica: conferma per l'anno 2020 dei fattori percentuali convenzionali di perdita ed estensione del procedimento avviato con la deliberazione dell'autorità 677/2018/r/eel"



Con la presente nota informativa s'intende sintetizzare quanto stabilito dall'ARERA (Autorità per l'Energia, Acqua e Ambiente) con le delibere sopra citate per l'intero anno 2020 per le utenze non domestiche in alta ed altissima tensione, media tensione e bassa tensione (con potenza superiore a 16,5 kW).

A decorrere dall'1 gennaio 2020, ARERA ha ritenuto opportuno in merito alle forniture elettriche stabilire quanto specificato nel seguito.

a) con la deliberazione 27 dicembre 2019 568/2019/R/EEL:

- sono state aggiornati i **corrispettivi di trasmissione** legati alla potenza massima mensile in alta ed altissima tensione  $TRAS_P$  aumentati rispetto al 2019 del 4% circa
- sono stati aggiornati i corrispettivi di trasmissione variabili  $TRAS_E$  e sono aumentati rispetto al 2019 del 5% circa per i punti in bassa tensione, del 5% circa per i punti in media tensione, del 4,5% circa per i punti in alta ed altissima tensione fino a 380 kV del 6,1% per i punti in altissima tensione oltre 380 kV
- in merito agli **oneri di distribuzione**, rispetto al 2019 le componenti DISTR relative alla Quota Fissa sono diminuite circa del 2%; le componenti della Quota Potenza sono diminuite del 3% circa per la bassa e per la media tensione; le componenti della Quota Energia, sono diminuite tra il 3 ed il 4% per la bassa tensione e per la media tensione e rimaste inalterate per l'alta ed altissima tensione;
- in merito alle componenti della misura MIS rispetto al 2019 si registra un aumento dei corrispettivi dello 0,9% circa per i punti in bassa tensione, dell'1,5% circa per i punti in media tensione ed una diminuzione dell'1,8% circa per i punti in alte ed altissima tensione;
- con riferimento all'energia reattiva, sono diminuiti i corrispettivi per la bassa tensione (0% entro il 75% della attiva corrispondente e 0,1% oltre il 75% dell'attiva corrispondente) e per la media tensione (0% entro il 75% della attiva corrispondente e 0,3% oltre il 75% dell'attiva corrispondente), mentre sono rimasti invariati i corrispettivi per l'alta ed altissima tensione. Per i soli punti di prelievo in alta ed in altissima tensione, a valle del completamento delle ulteriori opportune verifiche ed approfondimenti, è stato stabilito un nuovo criterio relativamente alle soglie di fattore di potenza con decorrenza 1 gennaio 2021



equiparando tali soglie a quelle già da tempo in vigore per i livelli di tensione inferiori.

In sostanza attualmente le soglie di fattore di potenza per punti di prelievo in alta ed in altissima tensione sono:

- per energia reattiva compresa tra 50% e 75% della corrispondente energia attiva (prima soglia) e per energia reattiva oltre il 75% della corrispondente attiva (seconda soglia).

Mentre dall'1 gennaio 2021 le soglie di fattore di potenza saranno:

- per energia reattiva compresa tra 33% e 75% della corrispondente energia attiva (prima soglia) e per energia reattiva oltre il 75% della corrispondente attiva (seconda soglia) ovvero come già avviene per i livelli di bassa e di media tensione.

**b) con la deliberazione 19 dicembre 2019 559/2019/R/EEL:**

- conferma anche per l'anno 2020 i fattori di perdita standard precedenti da applicare ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS;
- di estendere al 30 maggio 2020 la conclusione del procedimento di perfezionamento della disciplina sulle perdite standard